

Noter:

Ubenaevnte mål er i m
Koter er i m iht. DVR90, koordinatsystem er UTM 32N EUREF89

Ledningsdimensioner er i mm.


Stikledninger:
Spildevand til villaparceller: Ø160mm – min. fald 20‰
Regnvand til villaparceller: Ø160mm – min. fald 15‰

Signaturforklaring:

- - - ○ - - - Proj. regnvandsledning med brønd
- - - ○ - - - Proj. spildevandsledning med brønd
- - - x - - - Proj. regnvandsstik med afproprning
- - - ○ - - - Proj. spildevandsstik med skelbrønd
- - - - - Nedlagt kommunalt Vandløb
- - - - - Eksist. regnvandsledning
- - - - - Eksist. spildevandsledning
- - - - - Byggefelt

Denne tegning er printet fra PDF-format
– skala kan ikke påregnes at være korrekt

A	29/3-2017	Ny bk ved brønd 07789R	JSR/JSR
Rev. Dato	Bemærkninger		Proj./Tegn. Kontr. Godk.

 skanderborg forsyningsvirksomhed a/s Døjsevej 1, 8660 Skanderborg Tlf: 87 93 93 93 epost@skanderborgforsyning.dk www.skanderborgforsyning.dk	Hylke, Præstegårdsbakken Kloakplan
	Dato : 29. marts 2017 Mål : 1:500 Sags nr. : 500005 Proj. / Tegn. : JSR/JSR Kont. / Godk. : JBK/CSD

Tegn.: **400** Rev.: **A**

Der garanteres ikke for nøjagtigheden af koter samt placering af ledninger og brønde