

Skanderborg Vand A/S
Att. Stig Jonassen
Døjsøvej 1
8660 Skanderborg

Vandledning fra Skanderborg til Voerladegård vil ikke påvirke miljøet væsentligt

Skanderborg Kommune har den 19-05-2021 modtaget jeres VVM-ansøgning om etablering af en transmissionsledning for drikkevand fra Skanderborg til Voerladegård. Vi har gennemgået sagen og vurderet, at projektet ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering og derfor kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Lovgrundlag

- Ansøgning om tilladelse til etablering af transmissionsledning for drikkevand er omfattet af Miljøvurderingsloven bilag 2, pkt. 10j om vandledninger over større afstande.
- Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingsloven: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). BEK nr. 973 af 25/06/2020.

Oplysninger i sagen

Skanderborg Vand A/S er pr. 1. januar 2021 fusioneret med Voerladegård Vandværk, og ønsker at etablere en ny drikkevandsledning fra Skanderborg til Voerladegård. Når Voerladegård Vandværk nedlægges, skal ledningen forsyne ca. 350 vandforbrugere i byerne Voerladegård og Dørup.

Ledningen etableres hovedsagelig ved styret underboring, men vil blive gravet ned, hvor ledningen kan ligge i rabatten eller hvor der er andre ledningsarter som forhindrer underboring. Ledningsanlægget placeres under jorden og placeres hovedsagelig i offentlig vej. Hvor ledningen ikke kan etableres i rabatten, etableres den under asfaltbelægningen. Få steder etableres ledningsanlægget på privat ejendom.

For at kunne holde vandtrykket på det nødvendige niveau, er det nødvendigt at etablere en trykforøger.

Dato

6. juli 2021

Sagsnr.: 09.00.00-A00-3-21

Din reference

Rikke Verring Sørensen

Tlf.: 87947755

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Plan, Teknik og Miljø
Miljøbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

For yderligere beskrivelse af projektet henvises til projektbeskrivelsen jf. anmeldelsen, som fremgår af bilag A.

Bilag B viser en forsimplet skitse over ledningstraceets placering.

Skanderborg Kommunes bemærkninger

For at vurdere om det ansøgte projekt er omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering, har Skanderborg Kommune vurderet projektet på baggrund af kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6. Den gennemførte VVM-screening er vedlagt som Bilag A.

Følgende afdelinger i Skanderborg Kommune er blevet hørt som berørt myndighed jf. Miljøvurderingslovens §31: Byggeri, Landskab og Miljø; Vej og Trafik; Plan og Byudvikling samt Klima, Vand og Natur.

Ud fra screeningen konkluderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet.

Det er konkret vurderet, at projektet;

- i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt
- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil
- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne

Skanderborg Kommune vurderer derfor, at etablering af en transmissionsledning for drikkevand fra Skanderborg til Voerladegård ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering og derfor kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Forhold til anden lovgivning mm.

I skal være opmærksomme på, at dette ikke er en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. Særligt skal I være opmærksomme på følgende:

Krydsning af vandløb

Ledningen krydser en række vandløb. Bortset fra Tåning Å er alle vandløb rørlagte ved krydsningspunktet. Der skal ansøges om krydsningstilladelser for alle underføringer under vandløb, også selvom ledningen skydes under.

Åbeskyttelseslinje

Den østlige del af ledningen ved Tåning Å ligger indenfor åbeskyttelseslinjen. Når detailprojekteringen er færdig skal denne indsendes til Skanderborg Kommune, hvorefter vi vil vurdere om anlægget kræver en dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Beskyttet natur

Ledningen passerer forbi § 3 beskyttet natur (mose, eng og hede) 5 steder langs linjeføringen. Det er forbudt at ændre tilstanden i beskyttet natur uden forudgående dispensation. Dispensationsbeføjelsen administreres restriktivt. Der må f.eks. ikke oplægges jord eller udsprede boremudder på § 3 natur.

Det eneste sted ledningen passerer gennem § 3 beskyttet natur er ved Tåning Å. Da ledningen underskydes her vurderes projektet ikke at kræve § 3 dispensation. Såfremt der bliver behov for at lave send- eller modtagehuller i § 3 natur skal kommunen kontaktes i god tid for at vi kan vurdere om indgrebet kræver en § 3 dispensation.

Mossøfredningen

Der er vurderet på to mulige placeringer af en trykforøgerstation. Placering nr. 2 på rastepladsen øst for Langkær 9 ligger inden for Mossøfredningen og kræver derfor fredningsnævnets godkendelse. Hvis denne placering vælges, skal der indsendes en konkret ansøgning om etablering af pumpestationen til Skanderborg Kommune, som sender den videre til Fredningsnævnet.

Gravetilladelse

Det kræver tilladelse fra Skanderborg kommune at grave i vejen.

Beskyttelse af jord og grundvand

Stoffer der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse nedgraves i jorden eller udledes og oplægges på jorden. Det fremgår af ansøgningen, at der vil blive lavet en risikovurdering af de tilsætningsstoffer, der tilsættes boremuddret. Når risikovurderingen er lavet skal den indsendes til Skanderborg Kommune, med henblik på at vurdere om anvendelsen kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Ikke fredede fortidsminder

Der findes enkelte ikke fredede fortidsminder langs strækningen. I det omfang der etableres gruber eller graves udenfor vejarealet bør Skanderborg Museum kontaktes med henblik på at vurdere behovet for en arkæologisk indsats.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet (jf. Planloven § 59) af

- Miljø- og Fødevarerministeren (Miljøstyrelsen),
- enhver med retlig interesse i sagens udfald,
- landsdækkende foreninger og organisationer, med formål om beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer det.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan det ske til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Skanderborg Kommune.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Søgsmål:

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Bilag:

Bilag A: Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Ansøger
- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening dnskanderborg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk)
- Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsradet.dk)

Med venlig hilsen

Rikke Virring Sørensen
Geolog

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan I også læse om jeres rettigheder som registreret hos os, og hvordan I kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

