

Bund af greft: 78.50

Udløb sikres med håndsten og rør afsluttes med 1 m betonrør

Ledning skal trykprøves henover mærke 60 (SAT)

9231R34
DK: 81.31
BK: 79.01

19.2m - Ø700d1-40/00

DB
RK: 81.12
VSP: 80.12

NB
RK: 80.92
VSP: 80.02

NB
RK: 81.00
VSP: 80.00

DB
RK: 81.22
VSP: 80.22

NB
RK: 81.30
VSP: 80.10

6802R01
DK: 81.34
BK: 79.35

NB
RK: 81.27
VSP: 80.27

6802R02
DK: 81.64
BK: 79.55

NB
RK: 81.41
VSP: 80.41

DK:
BK:

NB
RK: 80.79
VSP: 80.04

NB
RK: 81.17
VSP: 80.15

DK:
BK: 77.68

NOTER

Alle koter i henhold til DVR90 og alle ubenævnte mål i meter

Ubenævnte ledninger:
Alle stik for rendestensbrønde er Ø160 mm.

De angivne fald på ledninger er minimum fald.


Alle PVC-ledninger leveres i klasse SN8, efter DS/EN 1401

Alle eksisterende tilslutningspunkter og koter skal kontrolleres og indmåles inden opstart.

Eksisterende ledningers placering er usikker og skal verificeres inden opstart.

DK: Dækselkote
BK: Bundkote
DB: Drænbrønd inkl. vandlås, 70l sandfang og kuppelrist
NB: Ø315 mm rendestensbrønd inkl. 70l sandfang og vandlås

Signaturforklaring (projekterede):	Signaturer, eksist. ledninger
— Drænelledning	— Vandledning - Skanderborg Forsyning
— Spildevand	— Spildevandsledning - Skanderborg Forsyning
— Vandledning	— Regnvandsledning - Skanderborg Forsyning
— Regnvandsledning	— Fiber- og elkabel - Skanderborg Kommune/TDC/Aura/Dansk Kabel TV/DinEI
— Eltrace	— Fjernvarme - Skanderborg-Herrling Fjernvarme
— Fjernvarme	
✕ Lysmast	

Rev.: Rev. omfatter:	Init.:	Dato:
 Skanderborg Andelsboligforening		
Ny rundkørsel - Vurringvej		
Emne: Ledningsplan Rundkørsel	Tegn. nr.:	Rev.:
Mål: 1:250	Initialer: FJ	KS-initialer: JHC
Format: 297x630	Dato: 2021.05.06	KS-dato: 2021.05.03
Ingeniørfirmaet:	Coresbyen 75, 4. sal 8000 Aarhus C	Tlf: 86 27 39 44 Mail: vm@vming.dk www.viggo-madsen.dk
VIGGO MADSEN A/S		Udbudsprojekt T(X)1.20

Myndighedsprojekt, afvanding
2021.08.18

Tegn. nr.: T(X)1.20 Rev.:

