

	A	B	C
1	Nedbørskarakteristika		
2	Årsmiddelnedbør (mm) - se figur nederst	700	mm
3	Region (Region Vest = 1, Region Øst =2)	1	
4	Designkarakteristika		
5	Gentagelsesperiode (år)	5	år
6	Sikkerhedsfaktor (klima, fremtidig udbygning, etc)	1	
7	Oplandskarakteristika		
8	Befæstet areal (m²)	800	m²
9			
10	Jord- og nedslivningskarakteristika		
11	K (Hydraulisk ledningsevne) - se evt måling nederst	5,00E-05	m/s
12			
13			
14	Faskine		
15	Bredde	0,6	m
16	Højde	0,4	m
17	Hulrums andel i faskine [Plast: 0,95, sten: 0,25]	0,95	0-1
18	Udsivning i faskinebund: 0=Nej, 1=ja	0	
19	Længde faskine	59,3	m
20	Dræn kapacitet, gns-snit	1,20E+00	l/s
21			
22			
23	Regnbed		
24	Dybde	0,3	m
25	Areal regnbed	39,8	m²
26	Dræn kapacitet	1,99E+00	l/s
27	Samlet opland (befæstet areal + eget areal)	839,8	m²
28			
29			
30			
31	Grøft / wadi, V-formet		
32	Bredde (kronekant)	2	m
33	Dybde	1	m
34	Længde grøft	14,9	m
35	Dræn kapacitet, gns-snit	1,05E+00	l/s
36	Samlet opland (befæstet areal + eget areal)	829,8	m²
37			
38			


Indtast blå og røde tal i kolonne B.
Derefter tryk på knappen "Beregn"

Beregn


	Beregningsstjek	Vol m³	Dræn kap l/s	Iterationsafstand	Antal iterationer
Faskine	OK	13,51997	1,1984676	0,0422%	8
Regnbed	OK	11,93486	1,98919069	0,0024%	10
Grøft	OK	14,91962	1,05536561	0,0369%	10
Perm. bel.	OK	6,344435	20	0,0000%	1

Pil ikke - intern beregning	
Afskærende lednings kapacitet l/s	2,00E+01
Volumen m³	6,344435488
Total opland (m²)	1000


Volumen overvurderes for meget små afløbstal (under 0.5 l/sek/ha)



Hjælpstørrelser, faskine			
Opstuvningsvolumen		13,52	[m³]
Faskine volumen		14,23	[m³]
Regn, der holdes umiddelbart		16,90	[mm]
Regn, der siver pr døgn		129,38	[mm/døgn]
Tømmetid	3 timer	1,13E+04	[s]
Afløbstal		1,50E+01	[l/sek/ha]



Hjælpstørrelser, regnbed			
Opstuvningsvolumen		11,93	[m³]
Regn, der holdes umiddelbart		14,21	[mm]
Regn, der siver pr døgn		204,65	[mm/døgn]
Tømmetid	2 timer	6,00E+03	[s]
Afløbstal		2,37E+01	[l/sek/ha]



Hjælpstørrelser, grøft			
Opstuvningsvolumen		14,92	[m³]
Regn, der holdes umiddelbart		17,98	[mm]
Regn, der siver pr døgn		109,84	[mm/døgn]
Tømmetid	4 timer	1,41E+04	[s]
Afløbstal		1,27E+01	[l/sek/ha]