

## **Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Asylgade 11A og 13, 8660 Skanderborg, til Skanderborg Sø**

Skanderborg Kommune har modtaget jeres ansøgning om udledning af tag- og overfladevand fra Asylgade 11A og 13, 8660 Skanderborg.

Tagvandet udledes fra et samlet areal på 365 m<sup>2</sup>; hhv. 195 m<sup>2</sup> fra nr. 11A og 170 m<sup>2</sup> fra nr. 13.

Overfladevandet udledes fra befæstede arealer, belagt med blandt andet fliser og grus, på i alt 300 m<sup>2</sup> (150 m<sup>2</sup> fra hver ejendom).

Der er oprettet et regn- og spildevandslav for de to ejendomme, beliggende på matr.nr. 181a (Asylgade 11A) og 181c (Asylgade 13).

Skanderborg Kommune giver hermed tilladelse til udledningen.

Tilladelsen skal udnyttes inden 3 år, hvorefter den bortfalder uden yderligere varsel.

Udledningen skal ske på følgende vilkår:

### **1. Vilkår**

For at tilladelsen er gyldig, skal følgende vilkår overholdes:

- Udløbsledningen kan beregningsmæssigt føre op til 20 l/s, hvilket må kunne forventes i en ekstremregnsituation (>T5). Der må ikke udledes større vandmængder end dette.
- Tag- og overfladevandet skal føres igennem en sandfangsbrønd inden udløbet til Skanderborg Sø.
- Udledningen må ikke give anledning til gener for naboer eller medføre oversvømmelser uden for egen matrikel.
- Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker omkring udløbet til Skanderborg Sø.
- Udledningen må ikke give anledning til ophobning af sand eller andre partikler ved udløbet til Skanderborg Sø.
- Udløbet skal falde naturligt ind i omgivelserne, må ikke stikke ud i søen, og må ikke være til gene for søen vedligeholdelsesarbejde, se figur 1.
- Tagvandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i regnvand.

#### **Dato**

15. august 2022

Sagsnr.: 06.11.00-P19-33-22

#### **Din reference**

Carina Sparre Lippert

Tlf.: 87947740

#### **Telefontider**

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00


Fre: 10.00 – 13.00

#### **Åbningstider**

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00



Figur 1. Udløb udformes og placeres så mindst mulig erosion af bund og brinker opnås. Bund og brinker sikres eksempelvis med stensætning.

- I skal benytte CE-godkendte materialer, der lever op til kravene i DS/EN.
- I kan før igangsætning af gravearbejdet spørge det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for at ødelægge fortidsminder. Stands jordarbejdet hvis I under arbejdet finder spor af fortidsminder. Anmeld straks fortidsminderet til det lokale kulturhistoriske museum.
- Hvis der under gravearbejdet opstår mistanke om jordforurening, skal I stoppe arbejdet og kontakte os på [overfladevand@skanderborg.dk](mailto:overfladevand@skanderborg.dk).
- I er inden gravning i jorden, forpligtet til at fastlægge hvor eventuelle jordledninger er placeret på arealet (el, gas, telefon, dræn med mere). Kortlægningen kan ske ved kontakt til de relevante selskaber. Hvis I undlader at foretage kortlægningen og under arbejdet beskadiger en jordledning, kan I blive gjort erstatningsansvarlig af ejeren af jordledningen.
- I skal være opmærksomme på, at I ikke uden kommunens godkendelse må lave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som ikke er omfattet af projektet. I henhold til Vandløbsloven må dræn ikke afbrydes.
- Når arbejdet er udført skal der sendes dokumentation til os i form af en målfast tegning med placering af udløbsledningen på [overfladevand@skanderborg.dk](mailto:overfladevand@skanderborg.dk).

## 2. Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- Udledningen vurderes ikke at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Skanderborg Sø eller andre vandområder.
- Søen vurderes at have fornøden kapacitet til at modtage udledningen på op til 20 l/s.
- Udledningen til søen vurderes ikke at medføre øget risiko for oversvømmelser, som kan resultere i hydrauliske skader eller gener i Skanderborg Sø.
- Udledningen til søen vurderes ikke at medføre øget risiko for erosion i Skanderborg Sø.
- Der vil ikke være nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms beliggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

### **3. Recipientforhold**

I har søgt om at udlede tag- og overfladevand fra et areal på i alt 665 m<sup>2</sup>. Tag- og overfladevandet udledes via et Ø160 mm PVC-rør, som anlægges med min. 10 ‰ fald. Ledningen kan beregningsmæssigt føre op til 20 l/s, dog kun når ledningen er fuldtløbende.

Ifølge beregninger jf. DS 432, giver udledningen følgende regnmængder:

- 10 års hændelse inkl. klimafaktor 1,2: 18,4 l/s
- 2 års hændelse inkl. klimafaktor 1,2: 12,0 l/s

Recipienten er Skanderborg Sø.

Skanderborg Sø har en målsætning om mindst god økologisk tilstand. Skanderborg Sø har moderat økologisk tilstand i Vandområdeplan 2015-2021, men den aktuelle tilstand i Skanderborg Sø er dårlig økologisk tilstand jf. basisanalysen 2021-2027. Den samlede vurdering af tilstanden i Skanderborg Sø er sket på baggrund af en målt tilstand for planter på moderat, fytoplankton på ringe, fisk på dårlig samt god kemisk tilstand.

Tilstanden er forringet fra moderat til dårlig fra vandområdeplanen 2015-2021's tilstandsvurdering og til den seneste basisanalyse (2021-2027). Tilstanden er faldet fra moderat til hhv. ringe for fytoplankton og dårlig for fisk. Dette indikerer, at forholdene i søen er blevet forringet for fytoplankton og fisk, hvilket kan skyldes en øget tilførsel af næringsstoffer til søen. Dette kan medføre en reduceret sigtbarhed i vandet og en potentiel ændring i fiskenes fødegrundlag, da fytoplankton tilstanden ligeledes er faldet. Fiskenes tilstand kan dermed forringes på grund af en ringe tilstand for fytoplankton som følge af forringet vandkvalitet og sigtbarhed, hvilket forringer søens generelle tilstand.

Skanderborg Kommune, Vand og Natur, vurderer at de udledte mængder af tag- og overfladevand fra Asylgade 11A og 13, 8660 Skanderborg, ikke har nogen negativ miljømæssig påvirkning af Skanderborg Sø, og det vurderes ikke at udledningen vil forhindre målopfyldelse af Skanderborg Sø.

### **4. Forhold til anden lovgivning**

Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens § 3
- Natura 2000
- Bilag IV-arter

Vi vurderer på baggrund af udledningens beskudne omfang, samt det oplyste og undersøgte om afstande til § 3-natur, Natura 2000-områder, samt kendte og potentielle forekomster af bilag IV-arter, at udledningen af tag- og overfladevandet hverken vil medføre en væsentlig negativ indvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter.

### **5. Annoncering af afgørelsen**

Afgørelsen annonceres den 17-08-2022 i 4 uger på vores hjemmeside under aktuelle høringer, samt i Lokalavisen Skanderborg.

### **6. Klage mulighed og vejledning**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal være modtaget i Klagenævnet senest den 17-09-2022.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

## **7. Lovgrundlag**

- Miljøbeskyttelsesloven - Lov om Miljøbeskyttelse nr. 100 af 19.01.2022
  - § 28 stk. 1 – tilladelse til udledning
  - § 78a – tilladelsens gyldighed
  - §§ 91 & 98 – klagemulighed
  - § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
  - §§ 99 & 100 – klageberettigede
  - § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4 nr. 1393 af 21.06.2021
  - Kap. 9 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
  - § 46 stk. 2 – tilladelsen kan ikke påklages
- Vandløbsloven – lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019
  - § 6 stk 1 – ændring af vandets naturlige afløb
  - § 6 stk 2 – bortledning af vand fra vandløb
- Naturbeskyttelsesloven - Lov om Naturbeskyttelse nr. 1986 af 27.10.2021
  - § 3 – beskyttede naturtyper m.v.
  - § 29 a & b – Kapitel 5: Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
- Habitatbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12.11.2021
  - § 6 – tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
  - § 7 – fravigelser efter §6
  - §§ 10 & 11 – generel beskyttelse af visse arter

## 8. Bilag


- Kloaktegning

## 9. Kopi til

- Styrelsen for Patientsikkerhed; trnord@stps.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund; jka@sportsfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening; DNSkanderborg-sager@dn.dk
- Danmarks Fiskeriforening; mail@dkfisk.dk
- Skanderborg Museum; info@skanderborgmuseum.dk
- Friluftsrådet; soehøjlandet@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg Kommune; skanderborg@dof.dk

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: <https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.



0 5 10m  
1:250

Emne **OVERSIGTSPLAN | KLOAK**  
 Projekt **ASYLGADE 11A**  
 Bygherre Stephanie Bäckström & Morten Vestberg  
 Byggeadr. Asylgade 11A, 8660 Skanderborg

Tegn. nr. **114**  
 Dato 12.08.2022  
 Sagsnr. 402  
 Mål 1 : 250