

COWI A/S
Att.: Laura Hilligsø Munk
Visionsvej 53
9000 Aalborg

Afgørelse om at fjernvarmeledning og tre varmepumper ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Vi har vurderet, at udbygning af fjernvarmeledning og etablering af tre varmepumper ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse).

Afgørelsen er en forudsætning for, at de oplysninger der er meddelt i forbindelse med sagen korrekte. Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 3/1/2023)

Oplysninger i sagen

Vi har den 7. september 2023 modtaget ansøgning om udbygning af fjernvarmeledning og etablering af tre varmepumper i hhv. 8362 Hørning og 8660 Skanderborg. Ansøgningen er omfattet af bilag 2, pkt. 3 b) *Industrialnæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)* og pkt. 10 b) *Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg* i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Anlægsperiode

- Anlægsperioden for etablering af fjernvarmeledning ved Jeksen Dalvej forventes at forløbe fra marts 2024 – april 2024.
- Anlægsperioden for etablering af fjernvarmeledning ved Agerbakken og Agerskovvej forventes at forløbe i andet halvår af 2024.
- Varmepumperne forventes etableret i perioden fra sidste kvartal af 2024 til andet kvartal af 2025.

Dato

2. november 2023

Sagsnr.: 09.40.20-G01-3-23

Din reference

Caroline Bach Orlien

Tlf.: 87947635

Telefontider

Man – ons: 09.00 – 13.00

Tor: 13.00 – 17.00

Fre: 09.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Plan, Teknik og Miljø
Miljøbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

Høring af berørte myndigheder og parter

Vi har foretaget en høring af følgende berørte myndigheder og/eller parter:

- Skanderborg Kommune, Plan, Teknik og Miljø
- COWI A/S
- Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.
- Niels Bohrs Vej 29-31 og 35 ApS
- Fuzion A/S
- GLOBAL CONNECT A/S
- BaneDanmark
- DSB
- Grundejer af matrikel 1t, Fregerslev By, Hørning
- Forpagter af matrikel 9gi, Hørning By, Hørning

Vi har ikke modtaget høringssvar der modsiger Kommunens vurdering af, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig og derfor er omfattet af krav om miljøvurdering.

Skanderborg Kommunes bemærkninger

Vi har gennemført vedlagte VVM-screening efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

- Ved Agerbakken krydser ledningstraceet en § 3 beskyttet eng. Det er oplyst, at krydsningen foregår ved styret underboring. Det er vigtigt, at borehullet samt gravearbejdet langs med den beskyttede eng foretages på det tilstødende driftsareal.
- Ledningen krydser et beskyttet vandløb, Sommerbækken, hvilket vil kræve en krydsningstilladelse fra Skanderborg Kommune. Tilladelsen vil bl.a. indeholde vilkår om at imødegå blow-out og fremsendelse af en beredskabsplan i tilfælde af blow-out.
- Der bør indgås en dialog med Skanderborg Forsyning i henhold til håndtering af spildevand.
- Anlægget vurderes at kunne udgøre en potentiel risiko for grundvandet i forbindelse med de styrede underboringer. På strækningen hvor sommerbækken og jernbanen krydses er der fuld kontakt til det øvre grundvandsmagasin (1200_Kvartær Sand). Derfor skal der ansøges om en §19 tilladelse med angivelse af, hvilke boremudderpro-

dukter, der vil blive anvendt. Der vil i tilladelsen til anvendelse af de specifikke bore-mudder produkter blive stillet vilkår om, at der tages hensyn til drænledninger i området og at der foreligger en beredskabsplan i tilfælde af blow-out.

Vi har vurderet, at der er følgende risici ved etablering og drift af fjernvarmeledning og tre varmepumper:

- Der foretages en styret underboring i anlægsfasen i forbindelse med krydsning af jernbane og vandløb. Styret underboring forudsætter en risiko for blow-out, hvor bore-mudder frigives til det omkringliggende miljø. Ansøger oplyser, at blow-out søges forhindre gennem grundig planlægning og omhyggelig overvågning. Såfremt der sker et blow-out, fjernes boremudderet hurtigst muligt for at minimere miljøpåvirkning. Det oplyses, at der forventes kun at anvendes additiver i boremudder, som er dokumenteret ikke skadelige for vandmiljøet samt for dyr og planter.
- Der forventes lækageovervågning af ledningen i tilfælde af lækage med fjernvarme.
- Ansøger oplyser, at der forventeligt vil anvendes CO₂ som kølemiddelvæske til varmepumperne. Skanderborg Kommune skal kontaktes såfremt der mod forventning, skal anvendes andre kølemiddelvæsker, som f.eks. ammoniak. Anlæg med oplag af ammoniak, kan være omfattet af §4, stk. 1, punkt 3a og 3b i risikobekendtgørelsen (bek. nr. 372 af 25/4 2016 - Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer). Skanderborg Kommune bør derfor vurderet hvorvidt varmepumperne bør klassificeres som værende en risikovirksomhed.

Vi vurderer konkret, at projektet;

- i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt
- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil
- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne

Vi vurderer derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

For en mere uddybende vurdering henvises til vedlagte screeningskema.

Hvis du vil klage

Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet (jf. §§ 49 og 50 i Lovbkg. nr. 4 af 3. januar 2023) af

- Miljø- og Fødevarerministeren (Miljøstyrelsen)
- enhver med retlig interesse i sagens udfald.
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer det.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket [her](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Søgsmål

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Fritagelse fra klageportalen

Du kan anmode Miljø- og Fødevarerklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen. Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser
- Har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Er du allerede fritaget fra Digital Post?

Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen. Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital selvbetjening.

Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Orienter kommunen

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail (skanderborg.kommune@skanderborg.dk), telefon (8794 7000) eller ved at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen lige [her](#).

Med venlig hilsen

Caroline Bach Orlien
Miljømedarbejder

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:
<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

Bilag:

Anmeldelse af projekt

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Ansøger
- Øvrige parter i sagen, jf. Forvaltningsloven
- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnskanderborg-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet (fr@friluftstraadet.dk)
- Friluftsrådet, lokalenhed (soehoejlandet@friluftstraadet.dk)